

各位

ENEOS株式会社
北海道エネルギー株式会社

ガソリンスタンドの土壌の自主調査について

ENEOS株式会社（以下、「ENEOS」）とENEOS北海道支店（支店長：佐藤 由理）管下の特約店である北海道エネルギー株式会社（社長：木村信広、以下「北海道エネルギー」）は、北海道エネルギーが運営するDr. Drive室蘭高砂店（以下、「当該SS」）において、当該SS敷地近辺で土壌に油分が確認されたことを受け、当該SS敷地の土壌汚染調査をENEOSおよび北海道エネルギーの2社で実施していることを、お知らせいたします。

7月8日に当該SS前面道路を室蘭市水道部が試掘し、その際に油臭がした旨、7月11日に当該SSより北海道エネルギーおよびENEOSに対し報告がございました。本報告を受けて、両社は同日営業終了後直ちに地下タンク・配管の自主検査を実施し、その結果、レギュラーガソリン配管の異常を確認しました。この結果について、7月12日に室蘭市消防局に報告しております。さらに7月14日の追加検査で別の配管にも異常が確認されたため、室蘭市消防局に報告したところ、7月15日に室蘭市消防局から当該SSの営業停止の指導連絡があり、営業を停止いたしました。

地域の皆様にご心配・ご不便をお掛けいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

また、8月8日に室蘭市水道部水道施設課より、7月26日に当該SS前面の水道管から採取した水から国が定めた水質基準値を超えるベンゼンが検出されたとの連絡を受けました。両社は、正確な状況を把握するため、現在行っている土壌調査を迅速に行うとともに、水道水に混入されたベンゼンとの関係究明のため、室蘭市の調査に全面的に協力してまいります。

調査の結果が確認され次第、速やかに続報としてお知らせいたします。

改めて、地域ならびに関係機関の皆様にご心配をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。

記

1. ガソリンスタンドの概要

名 称	Dr. Drive室蘭高砂店
住 所	北海道室蘭市高砂町1丁目25-13
開所時期	1973年12月
改造時期	1990年11月
設備・敷地の所有者	設備 ENEOS(株)所有 土地：(株)ENEOSフロンティア所有

以 上

(お問合せ先)

ENEOS株式会社 広 報 部 広報グループ 03-6257-7150

北海道支店 総務グループ 011-251-4555

北海道エネルギー株式会社 販売企画部 販売企画課 070-7400-3983

受付時間 平日 9:00~17:00