

2022年9月16日

各位

ENEOS株式会社
北海道エネルギー株式会社

室蘭市高砂地区の水道水からベンゼンが検出された事案に関する対応について

ENEOS株式会社（社長：齊藤 猛、以下「ENEOS」）と北海道エネルギー株式会社（社長：木村 信広、以下「北海道エネルギー」）は、北海道エネルギーが運営するDr. Drive室蘭高砂店（以下「本SS」）近辺を通って高砂町1丁目25番街区に通じる水道管より採取した水から国の基準を上回るベンゼンが検出された事案に関して、下記のとおりご報告いたします。

地域の皆さまに、ご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 水道水に混入したベンゼンについて

ENEOSおよび北海道エネルギーは、本SSから土壌に漏えいしたガソリンに含まれるベンゼンがポリエチレン製水道管を透過し、水道水に混入したものと判断いたしました。

また、調査の中で、本SSにおいて消防法に基づく日常点検の一部（検知管検査）の実施に不備があった事実が判明したため、9月13日、消防当局へ報告を行いました。

今後は、本SS敷地外の土壌調査等にも速やかに着手し、汚染範囲を特定したうえで、必要な浄化措置を講じてまいります。

2. 健康影響調査について

地域の皆さまには、ご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを重ねて深くお詫び申し上げます。ENEOSおよび北海道エネルギーは、室蘭市が進める健康影響調査に全面的に協力し、地域の皆さまへの対応に努めてまいります。

以上

（お問合せ先）

ENEOS株式会社	広報部 広報グループ	03-6257-7150
	北海道支店 総務グループ	011-251-4555
北海道エネルギー株式会社	販売企画部 販売企画課	070-7400-3983
	受付時間	平日 9:00~17:00